

RIKTVÄRDEN FÖR BYGGBULLER

Riktvärden för byggbuller utomhus

Riktvärden för externt byggbuller angivna som ekvivalent ljudnivå i dB(A) mätt i öppet fönster

Bostäder

Helgfri måndag - fredag klockan 07.00 - 18.00	60 dB(A)
Helgfri måndag - fredag klockan 18.00 - 22.00	50 dB(A)
Lördag, söndag och helgdag klockan 07.00 - 18.00	50 dB(A)
Natt 22.00 - 07.00	45 dB(A)

Om byggverksamheten pågår sammanlagt mindre än en månad tillåts dag- och kvällstid en höjning med 10 dB(A). Vid högst sex månader tillåts dag- och kvällstid en höjning med 5 dB(A).

Momentana ljud får nattetid inte överstiga gränsvärdena med mer än 10 dB(A).

Riktvärden för byggbuller inomhus

Samtliga värden avser ekvivalent ljudnivå mätt inomhus med stängda fönster

Bostäder

Helgfri måndag - fredag klockan 07.00 - 18.00	45 dB(A)
Helgfri måndag - fredag klockan 18.00 - 22.00	35 dB(A)
Lördag, söndag och helgdag klockan 07.00 - 18.00	35 dB(A)
Natt 22.00 - 07.00	25 dB(A)

För verksamhet med begränsad varaktighet, högst 1 - 2 månader, t ex spontning och pålning, kan dag- och kvällstid 5 dB högre värden tillåtas.

Vid enstaka kortvariga händelser, högst 5 minuter per timme, kan ytterligare upp till 10 dB(A) högre nivåer accepteras.

Den maximala ljudnivån inomhus får i bostäder inte överstiga 45 dB(A) klockan 21.00 - 06.00.