

PM Riskbedömning Agaten

Trots låga beräknade risknivåer och relativt okänslig markanvändning bedöms riskreducerande åtgärder ändå vara lämpligt att vidta för att i rimlig mån ta hänsyn till länsstyrelsens generella rekommendationer och fortsatt säkerställa låga risknivåer utifrån ett försiktighetsperspektiv. För den nya detaljplanen rekommenderas därför följande åtgärder:

- Bebyggelsefritt avstånd på 10 meter från vägkant på Skarpövägen (prickmark).
- Markområden inom 10 meter från vägkant på Skarpövägen bör ej uppmuntra till stadigvarande utomhusvistelse.
- För bebyggelse inom 25 meter från vägkant bör utrymning möjliggöras bort från Skarpövägen.
- För bebyggelse inom 10–15 meter från Skarpövägen som saknar skydd mot spill vid en farligt-gods olycka (exempelvis genom en höjdskillnad, kantsten eller dike) rekommenderas någon form av skydd för att förhindra att spill på vägbanan når bebyggelsen.

Notera att den bebyggelse som redan är uppförd på prickmark kan behöva utredas separat för specifika riskreducerande åtgärder.

Källa:

Riskutredning Mensättravägen (Prevecon 2018-05-18)

Rein Martinsson

Planarkitekt